



**Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

156005, г. Кострома,  
бульвар Петровский, д. 5  
телефон (факс): (4942) 426949  
e-mail: [central@fd.ru](mailto:central@fd.ru), [ruspotrebnadzor.ru](mailto:ruspotrebnadzor.ru)  
ИНН 4401050824, КПП 440101001  
ОГРН 1054408611597, ОКПО 50103320

**30.09.2024 № 2331-01**

На № \_\_\_\_\_

г. Кострома  
30.09.2024

Частное общеобразовательное  
учреждение «Христианская гимназия  
«Свет миру»

приложение к акту от 30.09.2024

**ПРЕДПИСАНИЕ**

Управлением при проведении плановой выездной проверки с 17.09.2024 по 30.09.2024 года Частного общеобразовательного учреждения «Христианская гимназия «Свет миру», расположенного по адресу Костромская область, г. Кострома, ул. Водяная, д.24, выявлены нарушения требований санитарных норм и правил:

**СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 32 от 27.10.2020 года:**

- в главе III в п. 3.2. указано, что для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предприятий общественного питания должны использоваться раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь (маркированный любым способом). Фактически на момент проверки в буфет-раздаточной отсутствует маркировка пожей.

- в главе VIII в п.8.1.2. указано, что в организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к настоящим Правилам. В организованных детских коллективах в детских

организациях исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией, не допускаются. В приложении 12 указано количество приемов пищи в зависимости от режима обучения. В общеобразовательных организациях до 6 часов - один прием пищи- завтрак или обед, более 6 часов – не менее двух приемов пищи(приемы пищи определяются временем нахождения в организации) либо завтрак и обед (для детей, обучающихся в первую смену), либо обед и полдник (для детей, обучающихся во вторую смену). Фактически на момент проверки питание не организовано.

**СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28 сентября 2020 г. №28:**

- в главе II в п. 2.4.3. указано, что обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом. В ст. 5, в п. 7.3. Технического регламента таможенного союза « О безопасности мебельной продукции» ТР ТС 025/2012 указано, что в маркировке детских и ученических стульев, столов, парт для общественных помещений дополнительно должны быть указаны: в числителе - их ростовой номер, в знаменателе - средний рост детей. На видимых наружных поверхностях столов, парт и стульев для дошкольных учреждений и учебных заведений (кроме средних специальных и высших учебных заведений) должна быть нанесена цветовая маркировка в виде круга диаметром не менее 10 мм или горизонтальной полосы размером не менее 10 x 15 мм следующих цветов в зависимости от ростовых номеров изделия мебели. Фактически на момент проверки на мебели в старших классах нанесена цветовая маркировка, рост детей и цифровая маркировка отсутствуют. Согласно акту результатов измерений ученической мебели №7 от 23.09.2024 в кабинете 4-го класса количество детей 13 человек, при этом количество рабочих мест, оборудованных мебелью соответствующей росту – 10 (что составляет 76,9%), количество рабочих мест, оборудованных мебелью не соответствующей ростовым показателям – 3 рабочих места (23,1 %).

В п. 2.4.3 также указано, что покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Фактически на момент проверки в кабинете №25 2 стула с дефектами и повреждениями покрытия, в холе между кабинетами №23 и №25 диван имеет дефекты покрытия.

В главе II п. 2.8.5. указано, что не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением. В п. 2.8.6. указано, что осветительные приборы должны иметь светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока, душевых и в прачечной - пылевлаго непроницаемую. В п. 2.8.9. указано, что все источники искусственного



освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений. Фактически на момент проверки в мужском туалете на 3 этаже осветительный прибор не имеет светорассеивающую конструкцию (плафон), в медицинском кабинете 1 неисправная (перегоревшая) лампа в осветительном приборе, лампы разного светозлучения, в спортивном зале 1 неисправная (перегоревшая) лампа в осветительном приборе.

- в главе II в п. 2.4.13. указано, что окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, должны быть оборудованы москитными сетками. Фактически на момент проверки на ряде окон для проветривания отсутствуют москитные сетки (кабинет кулинарии).

- в главе II в п. 2.5.3. также указано, стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими. Фактически на момент проверки в спортивном зале на стенах имеются дефекты (отслоения краски)

- в главе II в п. 2.7.4. также указано, что обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха. Фактически на момент проверки сведения о проведении обследования систем вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха не представлены.

- в главе II в 2.11.3. указано, что уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря. Фактически на момент проверки в туалете персонала совместно хранился уборочный инвентарь для туалета и др. помещений.

- в главе III в п. 3.4.16. указано, что расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый, в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. Фактически при оценке режима учебных занятий 1-4 классов установлено, что продолжительность занятий составляет 40 минут, продолжительность перемен 20 минут (после 1,3,4 урока), 10 минут (после 2,5,6 урока), динамическая пауза 40 минут после 4го урока. В п. 3.4.16 также указано, что для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны

иметь облегченный учебный день в среду или в четверг. Фактически по результатам оценки расписания в соответствии со шкалой трудности учебных предметов облегченный день для 10-11 классов среднего общего образования - суббота.

С целью недопущения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, приведения учреждения в соответствие с требованиями требованиями СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", согласно ст.51 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Вам необходимо устранить нарушения в срок до 31.01.2025 года. Информацию о проделанной работе представить в Управление в срок до 01.02.2025 года.

Врио руководителя Управления



А.Ю. Батаева

получено



Муртазаева Ю.Б.



Частное  
общеобразовательное учреждение  
**«Христианская гимназия «Свет миру»**  
ул. Воляная, 24, г. Кострома, Костромская обл., 156003  
тел./факс 8(4942) 35-19-03  
e-mail [gimnaziq@rambler.ru](mailto:gimnaziq@rambler.ru)  
ОКПО 41651421 ОГРН 1024400520022  
ИНН 4442017720 / КПП 440101001

от 31.01.2025 года

### Информационное письмо.

В ответ на представление № 2331 от 30.09.2024 года сообщаем Вам о рассмотрении данного представления и проведённой работе.

В ЧОУ «Христианская гимназия «Свет миру» выполнены следующие мероприятия, направленные на устранение замечаний, ставящих под угрозу благоприятные условия воспитания и обучения детей, которые могут нанести вред здоровью детей:

1. Выполнена маркировка ножей в буфет-раздаточной (фото №1 прилагается)
2. Вопрос с организацией питания решён. Заключён договор № 1, от 01.10.2024 года, с ИП Кучеренко И.А. на организацию горячего питания (завтраки, обеды). (Приложение 1: копия договора № 1 с ИП Кучеренко И.А.). Учащиеся гимназии получают 2-х разовое горячее питание с 01.10.2024 года, ведётся контроль за рационном питания.
3. Во всех учебных кабинетах мебель промаркирована цветовой и цифровой маркировкой (фото №2 прилагается).
4. В кабинете № 43 (4 класс), вся мебель соответствует росту детей. Нами сделана заявка в ФБУЗ «Центр эпидемиологии и гигиены в КО» на повторный замер мебели (приложение 2). Акт о повторном замере будет предоставлен после его получения, до 28.02.2025года.
5. Все стулья, имеющие дефекты и повреждения в кабинете 25 заменены (фото №3 прилагается).
6. Диван, находящийся в холе между 23 и 25 кабинетами убран (фото №4 прилагается)
7. В мужском туалете 3 этажа на осветительный прибор установлен плафон (фото №5 прилагается)
8. В медицинском кабинете и спортивном зале, все лампы заменены (фото №6 прилагается)
9. Кабинет кулинарии оснащён москитной сеткой. На зимний период сетки снимаются.
10. Косметический ремонт стен, имеющие дефекты (отслоение краски) в спортивном зале, запланирован на период летних каникул. Отчёт о выполнении данных видов работ будет направлен до 30.07.2025 года
11. 20.01.2025года произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов в помещении школьного учреждения и пригодности к эксплуатации объекта. (Приложение №3 акт о техническом состоянии вентиляционных каналов)
12. Ежедневно осуществляется контроль за хранением уборочного инвентаря и условиями их хранения. Уборочный инвентарь для уборки туалетов и других помещений храниться отдельно (фото №7 прилагается)

13. Расписание уроков изменено, с условием выполнения нормы облегчённого дня для 10-11 классов в субботу. (приложение №4)

Директор гимназии:



Ю.Б.Лукманова